

कार्यालय उप निदेशक फायर सर्विस बरेली परिक्षेत्र, बरेली।

पत्र सं० : उ०नि० (बरे०परि०)-भवन-2018/142/8/

दिनांक -20 2018

सेवा में,

✓
प्रबन्धक/स्वामी

सेन्ट अलॉयसियस कॉलेज,

सिविल लाईन्स, पीलीभीत

महोदय,


कृपया अपने पत्र सं० शून्य दिनांक 20.01.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके द्वारा सेन्ट अलॉयसियस कॉलेज, सिविल लाईन्स, पीलीभीत में निर्मित भवन की अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया है।


उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नगत भवन का कुल क्षेत्रफल ऐरिया 3311.70 वर्ग मीटर है, भूतल कवर्ड ऐरिया 498.00 वर्गमीटर का तथा प्रथम तल कवर्ड ऐरिया 498.00 वर्गमीटर का है। भवन की ऊँचाई 7.5 मीटर है। प्रश्नगत भवन केवल भूतल व प्रथम तल पर निर्मित है। प्रश्नगत भवन 12.0 मीटर चौड़े रोड पर स्थित है प्रश्नगत भवन के मुख्य द्वार की चौड़ाई 4.0 मीटर है। प्रश्नगत भवन में 03 स्टेयरकेश जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है।


33 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर ABC क्षमता 6 किलोग्राम, CO₂ 4.5 kg - 06, 08 फायर हौजरील, फायर अलार्म, टैरिस टैंक क्षमता 10000 लीटर, टैरिस पम्प क्षमता 450 LPM, फायर वक्रेट विद स्टैण्ड - 08, 02 यार्ड हाइड्रेंट सिस्टम, PA सिस्टम का उल्लेख आपने प्रार्थना पत्र में किया है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत विद्यालय भवन जो भवन निर्माण विकास उपविधि 2018 में प्रस्तर 3.11.3.2 (ii) के अनुसार विशिष्ट भवन श्रेणी के अन्तर्गत अच्छादित है। चार मंजिल एवं ऊँचाई 15 मीटर से कम तथा भू आच्छादन 500 वर्ग मीटर से कम होने के कारण अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है।

अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।


PRINCIPAL
ST. ALOYSIUS COLLEGE
PILIBHIT (U.P.) 262001


Manager
St. Aloysius School
Pilibhit (U.P.) 262001


(अजय कुमार गुप्ता) 20/01/18
उपनिदेशक फायर सर्विस
सर्विस बरेली / मुरादाबाद परिक्षेत्र